



РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Дорожная территориальная организация Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей на Северо-Кавказской железной дороге

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

№25.04

«О мерах по профилактике травматизма
в структурных подразделениях
Северо-Кавказской дирекции «Трансэнерго».

С начала текущего года в Северо-Кавказской дирекции «Трансэнерго» (далее НТЭ) принят к учёту 1 травматический случай со смертельным исходом, произошедший 28.05.2019 года с работником Туапсинской дистанции электроснабжения (далее ЭЧ-Туапсе) Тищенко А.И.

За аналогичный период 2018 года в НТЭ не было травматических случаев, принятых к учёту.

28 мая 2019 г. травмирован (получил ожоги электрической дугой) и впоследствии от полученных ран скончался электромеханик ЭЧ-Туапсе Тищенко Александр Иванович 1960 года рождения (58 лет).

Травматический случай произошёл при следующих обстоятельствах. Бригада, имеющая высокую квалификацию по электробезопасности, в составе производителя работ Мищенко А.А. (5 группа по электробезопасности), допускающего с совмещением обязанностей члена бригады Тищенко А.И., (4 группа по электробезопасности), члена бригады Антипова Ф.Н. (5 группа по электробезопасности) выполняла работы по наряду-допуску №9 по текущему ремонту шинного разъединителя ШР-110 II-ой секции шин и выключателя ШСМВ-110 на ОРУ-110 кВ на тяговой подстанции Тверская.

Подготовка рабочего места выполнялась по приказу №678 в период времени с 9 час.10 мин. до 9 час. 30 мин. Допуск бригады к работе на ШСМВ-110 кВ производился по приказу № 680 в период времени с 9 час. 31 мин. до 9 час. 40 мин пострадавшим Тищенко А.И. (он же член бригады). Производитель работ Мищенко А.А. и член бригады Тищенко А.И. к работе приступили в 9 час. 40 мин. Работа на ШР-110 II-ой секции шин планировалась после окончания работ на ШСМВ-110 в порядке поочередного допуска и с оформлением перехода на другое рабочее место в таблице наряда «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания». По согласованию с производителем работ Мищенко А.А., член бригады электромеханик РРУ Антипов Ф.Н. находился в здании тяговой подстанции и готовил приборы для производства работ на ШР-110 кВ II-ой секции шин.

В ходе выполнения работ в 10 час. 15 мин. производитель работ – старший электромеханик Мищенко А.А. приостановил работу, дал задание Тищенко А.И. спуститься с ШСМВ, сделать перерыв и пошел в здание подстанции за трансформаторным маслом для доливки. В это время член бригады – электромеханик Тищенко А.И. (предположительно для смазывания губок разъединителя) самовольно (перепутав шинные разъединители) поднялся на конструкцию шинного разъединителя ШР-110 I-ой секции шин, ножи которого находились под напряжением 110кВ со стороны I-ой секции шин, в результате был травмирован электрическим током рабочего напряжения 110 кВ и получил термический ожог возникшей электрической дугой. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в больницу г. Апшеронска.

Согласно медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья: электротравма, ожог головы, туловища, верхних конечностей, промежности, правой нижней конечности 85% поверхности тела III-IV степени. Ожог дыхательных путей III степени. Ожоговый шок III степени. Травма со смертельным исходом.

Согласно акта оперативного расследования причинами, произошедшего травматического случая явилось то, что:

1. В нарушение п. 4.2.7 Правил безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июня 2017 г. №1105/р (далее – Правила) производитель работ Мищенко А.А. приостановил работу бригады, но не оформил перерывы в таблице наряда «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания».
2. В нарушении п. 4.2.8 Правил производитель работ Мищенко А.А. не удалил бригаду с ОРУ-110 кВ.
3. В нарушение п. 4.3.3 Правил при подготовке рабочего места допускающим Тищенко А.И. не установлено указанное в наряде-допуске веревочное ограждение, в т.ч. не огражден шинный разъединитель ШР-110 I-ой секции шин, находящийся на пути следования к рабочему месту.
4. В нарушение п. 4.2.4.1 Правил в оперативном журнале допускающим электромехаником Тищенко А.И. не оформлена работа по подготовке рабочего места.
5. В нарушении п.3.2.6 Правил №1105 и п.4.6.2 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, от 30 июня 2003г. №261 электромеханик Тищенко А.И. находился на месте производства работ не в полном комплекте костюма защищающего от термических рисков и электрической дуги (перчатки, каска), а производитель работ Мищенко А.А. не отстранил его от работы.

Из материалов предварительного расследования видно, что пострадавший, являясь допускающим, являясь важным звеном в организации безопасного производства работ, не выполнил свои должностные обязанности (не установил временное ограждение) нарушил инструкцию по охране труда (не одел каску и перчатки) без чего специальный костюм, стоящий десятки тысяч рублей становится бесполезным, чем создал условия для произошедшей трагедии.

Профсоюзный комитет ППО ЭЧ-Туапсе на своём внеочередном заседании 29 мая 2019 года (протокол №56) рассмотрел вопросы о причинах и обстоятельствах произошедшего травматического случая, об оказании материальной помощи родственникам погибшего и вины пострадавшего.

Профсоюзным комитетом было отмечено, что имеющиеся уполномоченные по охране труда дистанции, выбранные в рекомендованном количестве (3%) от численности выполняют свои обязанности и нормативы проверок, однако по стечению обстоятельств на тяговой подстанции Тверская, где произошёл травматический случай уполномоченного по охране труда не избрали. Наличие уполномоченного по охране труда на рабочем месте могло бы предотвратить травматический случай.


03.06.2019г на координационном совете КРО СП ОО Дорпрофжел рассмотрены причины и обстоятельства травматического случая с электромехаником ЭЧ-Туапсе Тищенко А.И., где так же было отмечено, что в нарушение требований п.8.5. Протокола планёрного совещания у председателя Дорпрофжел на СКЖД от 03.12.2019 г №38/Дпроф освобождённым председателем первичной профсоюзной организации (она же является внештатным техническим инспектором труда) Дудар Мариной Евгеньевной в 2018 году и за пять месяцев 2019 года не проводилось проверок состояния охраны труда на тяговой подстанции Тверская где работал пострадавший, что также является нарушением п.6.5.4. Устава РОСПРОФЖЕЛ в части организации работы профсоюзного комитета по «защите прав и интересов членов Профсоюза в области условий и охраны труда».

Президиум Дорпрофжел **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению доклады главного технического инспектора труда Дорпрофжел Чаплыгина С.С., руководителя НТЭ Карпенко В.И., и председателя профсоюзного комитета ЭЧ-Туапсе Дудар К.Е.
2. Отметить, что руководителями ЭЧ-Туапсе проводится недостаточная работа по предупреждению травматизма.
3. Учитывая, что председателем ППО ЭЧ-Туапсе не в полной мере выполнены уставные обязанности определённые п.6.5.4. Устава РОСПРОФЖЕЛ, а также её объяснительную, объявить Дудар Карине Евгеньевне - замечание.
4. Рекомендовать руководителю НТЭ Карпенко Вячеславу Ивановичу организовать:
 - 4.1. пересмотр количества уполномоченных по охране труда в структурных подразделениях, имеющих большое количество цехов и мест дислокации, руководствуясь п.1,3. Положения об уполномоченном по охране труда на СКЖД от 6.12.2016г. №Скав-1013/р/49/Дпроф и избрать такое минимальное количество уполномоченных по охране труда, которое позволит обеспечить общественный контроль за состоянием охраны труда в каждом подразделении при любом режиме работы;
 - 4.2. рассмотрение возможности распространения опыта Ростовской дистанции электроснабжения в части вовлечения уполномоченных по охране в процесс контроля за правильностью подготовки наряда-допуска и рабочего места;

- 4.3. ведомственный контроль за выполнением мероприятий, намеченных по результатам расследования причин травматического случая;
- 4.4. приведение в срок до 30.07.2019 года состояние охраны труда в цеховых организациях НТЭ к нормативным требованиям;
- 4.5. информирование членов президиума Дорпрофжел на СКжд о принятых решениях по предложениям технической инспекции и результатах работы по улучшению состояния охраны труда в цеховых организациях НТЭ на Президиуме Дорпрофжел в августе т.г.
5. Председателям ППО структурных подразделений НТЭ, ДИ:
- 5.1. собственными силами и силами уполномоченных осуществлять на предприятиях контроль за выполнением руководителями структурных подразделений всех уровней и работниками, требований нормативных документов по охране труда;
- 5.2. на ближайших рабочих собраниях коллективов (не позднее 28 июня) довести до работников необходимость личного соблюдения мер безопасности при выполнении работ;
- 5.3. разработать графики посещений (проверок) всех структурных подразделений, с охватом всех подразделений в течение года.
6. Главному техническому инспектору Дорпрофжел Чаплыгину С.С.
- 6.1. организовать участие в расследовании травматического случая, произошедшего в ЭЧ-Туапсе технического инспектора труда Темирова Н.И.;
- 6.2. организовать проверки состояния охраны труда в цеховых организациях НТЭ и подготовить материал для рассмотрения вопроса «О работе хозяйственных руководителей и профсоюзных комитетов Северо-Кавказской дирекции «Трансэнерго» по выполнению требований ТК РФ в части создания условий и охраны труда, соответствующих требованиям нормативных документов» на президиуме Дорпрофжел в августе т.г.
7. Специалисту по информационной работе отдела организационной и кадровой работы Бондаренко М.П.:
- 7.1. включить в программу «Единого информационного дня» в июне 2019 года вопросы состояния охраны труда и травматизма на СКжд по итогам работы за 6 месяцев 2019 года;
- 7.2. информировать работников СКжд о работе проводимой уполномоченными по охране труда через средства массовой информации, информационные листки.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главного технического инспектора труда Дорпрофжел Чаплыгина С.С.

Заместитель Председателя
Дорпрофжел на СКжд



М.А. Королева